



Prefettura di Vicenza

Ufficio Territoriale del Governo

Area V

Protezione Civile Difesa Civile e Coordinamento del Soccorso Pubblico

Fasc. n. 2013/5437 Area V

Vicenza, 13 luglio 2013

All.: uno

Ai Sigg. Sindaci della provincia di Vicenza
LORO SEDI

e, p.c. Al Sig. Comandante provinciale dei Vigili del Fuoco
di VICENZA

OGGETTO: Linee Guida per la sicurezza in mercati, sagre e fiere.

Con Circolare n. 2006/2217 Area V Prot. Civ., del 28 giugno 2006, la scrivente Prefettura – UTG ha diramato a codesti Comuni le “Linee guida” elaborate dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco d’intesa con l’Amministrazione Provinciale, alcuni Enti locali, le U.U.LL.SS. della provincia e le associazioni di categoria al fine di tutelare la pubblica incolumità in occasione dello svolgimento di mercati, sagre e fiere.

A seguito del recente incidente occorso durante una sagra organizzata in un Comune di questa provincia, anche per aderire alla richiesta proveniente al riguardo da più enti, si ritiene utile inviare nuovamente copia del predetto documento che, prossimamente, ci si riserva di aggiornare d’intesa con gli enti di cui sopra anche alla luce delle disposizioni di cui al D.P.R. n.151/2011, in materia di prevenzione incendi.

A tal proposito, si richiama, ad esempio, l’attenzione sul limite al numero di bombole di GPL (non più di tre da kg 25 cadauna) imposto alle bancarelle, nell’apposito paragrafo delle suddette “Linee Guida” ad esse dedicato, tenendo conto, tuttavia, del fatto che il punto 3, lett. b) dell’Allegato I del richiamato D.P.R. n.151/2011, nel caso in cui il limite di capacità geometrica complessiva di un “deposito” di GPL è **pari** o superiore a **kg 75**, include detta attività tra quelle soggette alle visite e ai controlli di prevenzione incendi.

In ogni caso, in ordine alle prescrizioni contenute nelle sopracitate “Linee guida” e previste dalla normativa in materia, anche al fine di adottare gli eventuali provvedimenti di competenza a tutela della sicurezza in mercati, sagre e fiere, le SS.LL potranno, comunque, richiedere al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco ogni utile chiarimento o consiglio.

Con l’occasione e sempre in tema di sicurezza nell’ambito di feste tradizionali e manifestazioni aperte al pubblico, con particolare riferimento agli allestimenti di spettacoli viaggianti, spesso presenti durante sagre e fiere, si richiama l’attenzione sulla recente circolare prefettizia n.45 del 6 giugno 2013 e sulla necessità che dette attività siano provviste della licenza di cui all’art.68 TULPS nonché sottoposte alla verifica tecnica preventiva della competente Commissione di Vigilanza, atteso il potenziale di rischio per la pubblica incolumità e l’igiene che rappresentano.

IL PREFETTO
(Falloca)

Contrà Gazzolle, n.6 – 36100 Vicenza
Tel. 0444/338.615 – 0444/338.465 Fax 0444/338.491
protcivile.prefvi@pec.interno.it; protcivile.pref_vicenza@interno.it

LINEE GUIDA PER LA SICUREZZA IN MERCATI, SAGRE, FIERE.

AUTOCARRI ED AUTOMARKET UTILIZZANTI GPL.

- Ogni carro che utilizza GPL deve presentare idonea documentazione tecnica e certificazioni relative alla corretta installazione e manutenzione degli impianti presenti, realizzati secondo la regola dell'arte. Le suddette certificazioni sono così composte:

1 Dichiarazione di conformità dell'impianto di adduzione del gas in originale o copia autenticata nelle forme previste dalla legge completa di.

I) Schema idraulico dell'impianto;

II) Dichiarazioni relative alla componentistica dell'impianto (manichetta ad alta pressione, collettore di distribuzione, regolatore di pressione, tubazione di adduzione a bassa pressione).

- L'impianto di adduzione del gas dovrà essere verificato, da un professionista abilitato, almeno una volta l'anno e di ciò si dovrà presentare relativa certificazione.
- Ogni carro dovrà essere dotato di almeno 2 estintori di incendio portatili di idonea capacità estinguente (21A 89B-C) e di soluzione saponata per segnalare eventuali perdite sull'impianto del GPL.
- La distanza minima che deve intercorrere tra filo fabbricato e filo mezzo dovrà essere almeno, di norma, di 1,50 mt. La distanza che deve intercorrere tra i carri e aperture poste al piano stradale dovrà essere di almeno 1,50 mt. o, in alternativa, è consentito sigillare i tombini presenti. La distanza tra i carri utilizzanti entrambi GPL consecutivi dovrà essere di almeno 1,00 mt., di norma.
- Nel caso si sia in presenza di porticati valgono le seguenti considerazioni: porticati aperti su tre lati e di larghezza non inferiore a 2 mt., il filo fabbricato è il muro interno posto al piano di calpestio, altrimenti si dovrà verificare di volta in volta in base alle caratteristiche geometriche del porticato.
- Per quanto concerne le manifestazioni che hanno carattere di temporaneità (fiere, sagre, manifestazioni locali) i carri contenenti GPL devono, preferibilmente, essere posizionati in alternanza con gli altri carri.

BANCARELLE CHE UTILIZZANO GPL

- Ogni bancarella può avere un massimo di 2 bombole di GPL da 25 kg. ciascuna. La distanza tra le bombole e il filo fabbricato deve essere almeno non inferiore a 1,50 mt., e lo stesso deve essere interdetto al pubblico attraverso idonee misure di protezione. Qualora per esigenze particolari necessita avere una scorta di bombole (massimo 3 bombole da 25 kg. ciascuna), queste devono essere inaccessibili al pubblico e poste ad una distanza di sicurezza non inferiore a 5,00 mt. da fabbricati.
- Tutti gli impianti elettrici e di illuminazione devono essere dotati di idonea documentazione.
- Per quanto concerne gli apparecchi di riscaldamento che utilizzano GPL, valgono le stesse condizioni di sicurezza stabilite per le bombole. E' comunque preferibile l'uso di apparecchi di riscaldamento elettrici.

CARRI UTILIZZANTI GRUPPI ELETTROGENI.

- Ogni carro che utilizza elettricità per produrre calore deve presentare idonea documentazione tecnica e certificazioni relative alla conformità dell'impianto elettrico, compresi gli allegati obbligatori.
- Ogni carro dovrà essere dotato di almeno due estintori d'incendio portatili di idonea capacità estinguente (21A 89B-C).
- L'inquinamento acustico del generatore deve essere compatibile con i minimi stabiliti dalla legge.

ALTRI TIPI DI BANCHI.

- Ogni bancarella che non utilizza GPL o altra fonte di calore dovrà essere dotato di almeno un estintore portatile d'incendio di capacità estinguente 21A 89B-C.

DISPOSIZIONI COMUNI.

- IDRANTI. Il Comune deve realizzare una rete di idranti tali da prevenire situazioni di rischio specifiche connesse con l'utilizzo del GPL.
- Il Comune dovrà attrezzare l'area con apposite colonnine di distribuzione di energia elettrica al fine di ridurre l'uso di generatori di energia elettrica, così come previsto dalla normativa vigente in materia.
- Tutti i titolari o lavoratori dei carri dovranno essere formati ed informati sui rischi presenti nella propria attività.
- I corsi di formazione sono così stabiliti:

1 Per tutte le tipologie: 2 ore di teoria, 2 ore di pratica.

2 Per i soli carri utilizzanti GPL: oltre a quanto sopra, 2 ore specifiche su uso GPL.

- Deve essere inoltre garantito l'aggiornamento della formazione almeno ogni 3 anni con un corso di almeno 2 ore di durata.

DOCUMENTAZIONI E GESTIONE DELL'EMERGENZA

- La documentazione che si dovrà avere a disposizione è la seguente:
 - - Planimetria con centri di pericolo e distanze di sicurezza;
 - - Documento della gestione della sicurezza (piano d'emergenza) a carico del gestore dell'attività (Amministrazione Comunale per i mercati, gestore dell'attività per sagre e fiere) dove si dovranno annotare tutte le informazioni necessarie a fronteggiare l'evento calamitoso. Dovranno, inoltre, essere specificati i nominativi dei soggetti incaricati che dovranno fronteggiare l'emergenza.
- Deve essere garantita l'accessibilità ai mezzi di soccorso.

FASE TRANSITORIA.

- In attesa dell'applicazione delle presenti linee guida, l'operatore commerciale dovrà almeno produrre al Comune competente copia della documentazione inerente all'impianto di adduzione del gas, rilasciata da professionista abilitato, che riguardi anche il mantenimento delle condizioni di sicurezza.
- L'operatore dovrà collocare nella propria area di vendita, inoltre, un estintore di incendio portatile di capacità estinguente 21A 89B-C.